

华新水泥（昭通）有限公司窑头(2023年01月01日到2023年03月31日)综合报表

监测时间	烟尘	标态流量	烟气流量	烟气压力	烟气温度	烟气湿度		
范围(单位)	均值	均值	均值	均值	均值	均值		
	≤30mg/m ³	千克	m ³ /s	立方米	m/s	KPa	°C	%
2023年1月	8.3	578.84	47.77	69304058.8	10.93	-0.09	61.51	1.7
2023年2月	6.33	335.57	47.77	53729847.39	10.93	0.09	59.12	1.7
2023年3月	6.87	877.37	49.4	123087214	11.66	0.09	70.91	2
最小值	6.33	335.57	47.77	53729847.39	10.93	0.09	59.12	1.7
最大值	8.3	877.37	49.4	123087214	11.66	0.09	70.91	2
平均值	7.17	597.26	48.81	84340573.38	11.19	0.09	63.95	1.89
总排量	-	1791.78	-	253021120.2	-	-	-	-